



URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 276 31 61

Rutki-Kossaki, 20.09.2016 r.

Nr pisma RG.271.6.1.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa garażu o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki**”.

Pytania:

1. Proszę o schemat rozdzielni elektrycznej.
2. Proszę o sprecyzowanie określenia użytego w opisie wykonawczym "szyny świetlne".
3. Proszę o specyfikacje opraw oświetleniowych które należy wycenić.
4. Czy grzejniki elektryczne wchodzą w zakres prac elektrycznych? Jeśli tak proszę o specyfikacje.
5. Proszę o potwierdzenie że nie należy wyceniać instalacji teletechnicznej.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Schemat rozdzielni elektrycznej w załącznikach plik: *Rozdzielnia główna Rutki-Kossaki garaż.pdf*
- Ad. 2 Chodzi o oprawy oświetleniowe.
- Ad. 3 Zgodnie z zapisami projektu budowlanego 5.1 Instalacja elektryczna w załącznikach plik: *OPIS BUDOWLANY_GARAZ Rutki-Kossaki.pdf*
- Ad. 4 Tak grzejniki wchodzą w zakres prac elektrycznych.
Specyfikacja elektryczny grzejnik konwektorowy:
- moc min. 2kW, - elektroniczny termostat temperatury, - min. 3 stopniowy przełącznik trybów pracy: przykładowe programy komfort, program, antyzamarzanie, - min. 3 zakresy temperatur pracy: komfort, program, antyzamarzanie 7°C, - amplituda <0,1°C, - tolerancja <1,5°C, - dioda LED sygnalizująca tryb pracy, - pokrętło regulacji temperatury w trybie program, - możliwość bezpośredniej instalacji programatora, - bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, - obudowa stal wysokogatunkowa, - czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), - stelaż naścienny (stal galwanizowana), - kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester), - zasilanie ~230V/50Hz, - uchwyty mocujące do ścian w zestawie
- Ad. 5 Nie ma konieczności wyceny instalacji teletechnicznej.

ZASTĘPCA WÓJTA

Andrzej Krajewski
.....