



URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 276 31 61

Rutki-Kossaki, 21.09.2016 r.

Nr pisma RG.271.6.1.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa garażu o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki**”.

Pytania:

1. SIWZ pkt 14.3 (Doświadczenie personelu kluczowego)
Określa kryterium doświadczenia dla kierownika budowy. Czy dla Zamawiającego inżynier z uprawnieniami pełniący funkcję Kierownika Robót odpowiedzialnego za budowę hali o konstrukcji stalowej wraz z obudową ścian i dachu i robotami fundamentowymi spełnia stawiane przed nim wymagania w zakresie jego kompetencji. Pragnę wyjaśnić, że bardzo często w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego za poszczególne zakresy robót odpowiadają, posiadający stosowne uprawnienia budowlane Kierownicy Robót.
Dlatego też wnioskujemy, by Zamawiający uznał kryterium kierowania robotami budowlanymi w skład których wchodziło min. wykonanie obiektów o konstrukcji stalowej za wystarczające.
2. SIWZ pkt 4 (Termin wykonania zamówienia)
Z uwagi na podanie planowanego terminu zakończenia robót na 30.12.2016 proszę o podanie planowanego terminu przekazania placu budowy, celem rozpoczęcia prac objętych kontraktem.
3. SIWZ pkt 9 (Wymagania dotyczące wadium)
Czy zwrot wadium dla oferentów którzy wnieśli je w pieniądzu nastąpi po terminie 30 dni od dnia złożenia oferty, tzn. po upływie daty związania ofertą określoną w pkt 10 SIWZ.
4. Projekt Wykonawczy nie określa koloru ściennych i dachowych płyt warstwowych. W części opisowej PW na stronie 28 i 30 w tabeli "Dane charakterystyczne płyt" wyszczególnione są kolory standardowe stanowiące paletę produkcyjną jakiegoś producenta.
Prosimy o wskazanie właściwego, oczekiwanego przez Zamawiającego koloru płyt warstwowych dla obudowy ścian i dachu.
5. Projekt Wykonawczy zawiera błędy w zakresie bram garażowych. W części opisowej PW na stronie 31-33 opisany jest zupełnie inny typ bramy niż pokazane na rysunkach w PW_05; PW_06; PW_07; PW_08. Pokazana w części opisowej brama jest niemal cała

przeszklona, zaś w części rysunkowej PW i zestawieniu stolarki występuje z przeszkleniem pasmowym w jednym rzędzie.

Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania projektowego.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Wykonawca musi w ofercie wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Wymaga się, aby osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty polegającej na budowie garażu lub hali o konstrukcji stalowej (jako warunek udziału w postępowaniu wskazany w sekcji 5.3.1 SIWZ). Pełnienie przez tą osobę funkcji kierownika budowy na większej ilości robót obejmujących budowę garażu lub hali o konstrukcji stalowej będzie podstawą przyznania punktacji wg zasad określonych w sekcji 14.1 (doświadczenie personelu kluczowego).
- Ad. 2 Planowany termin przekazania placu budowy wskazany jest w paragrafie 3 ust. 5 wzoru umowy (w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru kopii uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów budownictwa dla Kierowników robót w dniu podpisania umowy). Zamawiający nie jest w stanie podać daty zawarcia umowy ze względu na to, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Zamawiający przekaże teren budowy w pierwszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki.
- Ad. 3 Zwrot wadium nastąpi w następujących sytuacjach:
- zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- Ad. 4 Na ściany kolor szary jasny RAL 7035. Na dach kolor szary grafitowy RAL 9007. Bramy garażowe w kolorze grafitowym analogicznie jak dach.
- Ad. 5 Prawidłowe rozwiązanie polega na zastosowaniu przeszklenia w jednym polu bramy segmentowej- tak jak na rysunku elewacji. Rozbieżność dotyczy jedynie grafiki poglądowej bramy w części opisowej. W tekście było wskazane przeszklenie w jednym polu.

ZASTĘPCA WÓJTA

.....Andrzej Krucowski.....