



URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 276 31 61

Rutki-Kossaki, 22.09.2016 r.

Nr pisma RG.271.6.1.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa garażu o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”.**

Pytania:

1. Prosimy o udostępnienie Projektu Drogowego. Udostępniona dokumentacja nie zawiera żadnego przekroju placu z kostki. Analizując Specyfikację Techniczną, opis do Projektu Wykonawczego i Przedmiar robót nie można jednoznacznie określić parametrów poszczególnych warstw podbudowy drogowej. Np. przedmiar robót w poz. 114 i 115 przewiduje jedynie 15 cm warstwę z kruszywa łamanego, co wydaje się niewystarczające. Zapisy w dokumentacji sugerują w jednym miejscu np. zastosowanie kostki kamiennej (granitowej) zaś w innym kostki betonowej gr 8 cm. Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych podbudów oraz określenia rodzaju kostki i krawężników.
2. W związku z brakiem przekroju dla pomieszczeń socjalnych prosimy o podanie ich wysokości użytkowej oraz jednoznacznego określenia, czy ściany wewnętrzne tych pomieszczeń wykonane są z płyt warstwowych czy też, z płyt gipsowo-kartonowych. Opis ścian z płyt g-k lub z pustaka znajduje się w opisie do Projektu Wykonawczego (pkt 1.5.), zaś na rzucie przyziemia ściana pokazana jest jako wykonana z płyt warstwowych o gr. 10 cm.
3. Proszę o podanie sposobu zasilenia bram panelowych. Schematy i opisy do Projektu są rozbieżne. Schematy przewidują wykonanie zasilenia jednofazowego, natomiast specyfikacja bram przewiduje napęd bramy jako trójfazowy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się wykonania zabezpieczenia przeciwogniowego dla konstrukcji stalowej hali. Projekt Wykonawczy konstrukcji stalowej określa sposób zabezpieczenia antykorozyjnego i odsyła w zakresie wymaganych zabezpieczeń p. pożarowych do Projektu Architektonicznego, który nic na ten temat nie zawiera.
5. Prosimy o podanie kolorystyki zewnętrznej bram panelowych wg. palety kolorów RAL. Dokumentacja nie zawiera takiej informacji.
6. W związku z licznymi rozbieżnościami występującymi w udostępnionej dokumentacji wykonawczej wnosimy o kilkudniowe przesunięcie terminu złożenia ofert celem umożliwienia Zamawiającemu zajęcia stanowiska na zadane zapytania, i

uwzględnienia przez oferentów uzyskanych odpowiedzi celem właściwego przygotowania oferty.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Przekrój podjazdów i terenu przed garażem zgodnie z opisem pkt 2.5 str. 30 PW
- kostka betonowa gr. 8 cm szara
 - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
 - kruszywo łamane lub tłuczeń (0-63)
 - ustabilizowany grunt
- Krawężnik, obrzeża 30x8x100
- Ad. 2 Wysokość pomieszczeń w świetle- 2,75 m
Ściany z płyt g-k lub z pustaka gazobetonowego- znajduje się w opisie do Projektu Wykonawczego.
- Ad. 3 Zasilanie bram w zależności od wybranego producenta. Proszę założyć jednak zasilanie trójfazowe. Większa dostępność napędów ramowych.
- Ad. 4 Nie przewiduje się zabezpieczenia ppoż.
- Ad. 5 Na ściany kolor szary jasny RAL 7035. Na dach kolor szary grafitowy RAL 9007.
Bramy garażowe w kolorze grafitowym analogicznie jak dach.
- Ad. 6 Zamawiający nie przedłuży termin składania ofert.

ZASTĘPCA WÓJTA

Andrzej Krajewski
.....