

Rutki-Kossaki, dn. 09.03.2017 r.

Centrum Usług Wspólnych
w Rutkach-Kossakach
ul. 11 Listopada 5
18-312 Rutki-Kossaki

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach kieruje zapytanie ofertowe na:

„Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Rutki oraz w budynku administracyjno-żywnieniowym”.

zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290).

Kody CPV:

50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

71314100-3 usługi elektryczne

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w niżej wymienionych budynkach (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane):

1. Szkoła Podstawowa w Rutkach im 2-go Pułku Ułanów Grochowskich ul. 11 Listopada 7A 18-312 Rutki-Kossaki (budynek szkoły, łącznik, budynek przedszkola).

Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych – ok. 145 szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 5 szt.,

2. Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko 18-312 Rutki-Kossaki (budynek szkoły i sala gimnastyczna).

Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych – ok. 109 szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 12 szt.

3. Szkoła Podstawowa w Kołomyi 18-312 Rutki-Kossaki.

Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych – ok. 43 szt. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 8 szt.

4. Gimnazjum w Rutkach ul. 11 Listopada 7A 18-312 Rutki-Kossaki (budynek szkoły i sala gimnastyczna).

Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych – ok. 148 szt. + ok. 56 sala gimnastyczna. Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej – 5 szt. + 16 szt. sala gimnastyczna .

5. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach ul. 11 Listopada 5 18-312 Rutki-Kossaki (budynek administracyjno-żywnieniowy ul. 11 Listopada 7A),

Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych – ok. 120 szt.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:

- Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
- Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

- Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
- pomiary skuteczności przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;
- pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
- pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych;
- pomiary wyłączników różnicowoprądowych;
- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu;
- nr protokołu;
- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;
- tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu;
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowo prądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
- wykaz usterek i nieprawidłowości;
- zalecenia pokontrolne;
- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu.

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. **Ofertę należy złożyć:**

- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi wykonawcy oraz opatrzonej dopiskiem „Oferta na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej”
- przesłać e-mail na adres: bosrutki@wp.pl
- dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki

4. Termin realizacji zamówienia – 15 dni od dnia podpisania umowy.

5. Termin płatności – 14 dni po odbiorze prac i przedłożeniu faktury/rachunku.

6. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2017 r., do godz 10:00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Krzysztof Brzozowski, tel. 86 2701055

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

Wyniki zapytania ofertowego opublikowane zostaną na stronie zamawiającego pod adresem: <http://ug-rutki.pbip.pl> w zakładce Przetargi.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego,

2. Wzór umowy,

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Brzozowski